



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Саратовской области

Директору МОУ СОШ №16 г. Вольска

Мясникову С.А.

**Вольская межрайонная  
ПРОКУРАТУРА**

пл.Свободы,1, г. Вольск,  
Саратовская область, Россия, 412909

13.10.2016 № 50-2016

*Куркина В.П.  
начальник  
В*

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
о социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации в деятельности МОУ СОШ №16 г. Вольска.

По результатам проверки выявлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что работниками МОУ СОШ №16 г. Вольска не выполняются требования законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации при предоставлении условий гражданам с ограниченными возможностями беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Проверкой установлено, что здание, в котором расположен МОУ СОШ №16 г. Вольска, является общественным зданием, то есть объектом социальной инфраструктуры.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры (общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям и другим учреждениям) регламентированы Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры"

Согласно положениям ст. 15 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям и другим учреждениям).

В соответствии со ст. 4.1.14 СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м.

Однако, в нарушение приведенных требований действующего законодательства, работниками МОУ СОШ №16 г. Вольска не принято мер по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к МОУ СОШ №16 г. Вольска. Лестница при входе в здание МОУ СОШ №16 г. Вольска не оборудована пандусом или подъемным устройством.

Неисполнение директором обязанности обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, привело к нарушению обеспечения социальными гарантиями инвалидов, устанавливаемыми законом.

За нарушение Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и иных нормативно правовых актов предусмотрена дисциплинарная ответственность (ст.16 указанного закона)

Обозначенные в представлении нарушения закона допущены в результате недобросовестного исполнения работником МОУ СОШ №16 г. Вольска возложенных на него трудовых обязанностей.

Помимо этого, условием, способствующим проявлению указанных выше нарушений закона, следует признать отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных работников с Вашей стороны.

С учетом изложенного, руководствуясь положениями ст.24 Федерального закона №2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора. Незамедлительно принять действенные меры к устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, их причин, а также условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников МОУ СОШ №16 г. Вольска, виновных в допущении изложенных в представлении нарушений.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в межрайонную прокуратуру в месячный срок с приложением приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Межрайонный прокурор

старший советник юстиции

Е.И. Черников